



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

## VKF Anerkennung Nr. 22939

**Inhaber /-in**  
Sager AG  
Dornhügelstrasse 10  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Sager AG  
5724 Dürrenäsch  
Schweiz

**Gruppe** 122 - Wärmedämmplatten und -matten

**Produkt** ISO-SWISS COLOR EINGEFÄRBT

**Beschreibung** Glaswollplatte (52kg/m<sup>3</sup>), einseitig mit/ohne Glasgewebe kaschiert (0,6mm)

**Anwendung** RF1 mit/ohne Kaschierung

**Unterlagen** TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '400280-17-0338-01' (24.07.2017), Prüfbericht '401097-18-0038-01' (01.02.2018)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Brandkennziffer 5.3 mit Kaschierung  
Brandkennziffer 6q.3 ohne Kaschierung

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstellungsdatum** 03.05.2019  
**Ersetzt Dokument vom** 01.11.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo